FEUILLE DE COMMANDE TRIFURCATION / ORDER SHEET WITH TERMINAL BLOCK

CÔTÉ PHASE (P) / PHASE SIDE (P)

P3 – T2 – 2/0E 3T2

(N° de pièce PTS ÉLECTRIQUE LTÉE à titre d'exemple / PTS ELECTRIQUE LTÉE part # as exemple)

ÉTAPES/STEPS# 1 – 2	ÉTAPE/STEP# 3
PINCE CÔTÉ / CLAMP SIDE P ou/or T	GROSSEUR DU CÂBLE / CABLE SIZE
P T ☐ ☐ Type # 1 ☐ ☐ Type # 2 PA / PB / PC / T ☐☐☐☐ G = Point Fixe à GAUCHE/ Ball Stud On LEFT. ☐☐☐☐ D = Point Fixe à DROITE/Ball Stud On RIGHT. ☐☐☐☐ GD = Point Fixe Chaque Côté / Ball Stud On Both Sides. ☐ ☐ Type # 3 ☐ ☐ Type # 4 ☐ ☐ Type # 5 ☐ ☐ Type # 6 ☐ ☐ Type # 7 ☐ ☐ Type # 8 ☐ ☐ Type # 9 ☐ ☐ Type # M PA / PB / PC / T ☐☐☐☐ L = Manchon LISSE / Plain Lug. ☐☐☐☐ F = Manchon FILETÉ / Threaded Lug. EXCEPTION ☐ ☐	☐ # 2 = 2 AWG [10 kA] ☐ 1/0 = 1/0 AWG [20 kA] ☐ 2/0 = 2/0 AWG [22 kA] ☐ 4/0 = 4/0 AWG [35 kA] **Le courant max. est calculé à 15 cycles** ** maximum current set at 15 cycles**
	ÉTAPE/STEP# 4
	TYPE DE GAINE / JACKET TYPE
	☐ E = Excelene (Classe K) avec Gaine Rouge / Excelene (Class K) with Red Jacket
	ÉTAPE/STEP# 5
	LONGUEUR DU CÂBLE / CABLE LENGTH
	_____ (Pi / Ft) Longueur du câble en pieds côté Phase / Cable Length in feets Phase side. _____ (Pi / Ft) Longueur du câble en pieds côté Terre / Cable Length in feets Earth side *La lettre "T" entre le 3 (Longueur côté Phase) et le 2 (Longueur du câble côté Terre) signifie TRIFURCATION. *The letter ''T'' in between the number 3 (Length of Phase cables) and the number 2 (Length of Earth cable) means TERMINAL BLOCK.
	NOTES :

MALT / GROUDING